



**FLORAMO CORP. S.r.l.**

Analisi Chimiche Ricerche e Controlli di Qualità

Via Lime, 4 - 12047 ROCCA DE' BALDI CN Tel. 0174-588003 Fax 0174-587498, C.F. & P.IVA.: 02998170043

Web: <http://www.floramo.com> Email: [info@floramo.com](mailto:info@floramo.com)

**Rapporto di Prova n° 1002310/3/LABF del 16/07/2010**

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **1002310/3/LABF** del: **12/07/10**  
 Data di arrivo: **12/07/2010**  
 Campionato da: **Richiedente**  
 Data Campionamento: **12/07/10**  
 Data Inizio Analisi: **12/07/10** Data Fine Analisi: **16/07/10**



Campione Cliente: **FOSSANO CONSEGNA IN RETE**  
 Descrizione:  
 Prodotto: **Acqua di acquedotto**  
 Imballo: **Vetro Chiaro**  
 Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**  
 Quantità: **1 L**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**  
**Via Massimo D'azeglio, 8**  
**12100 Cuneo (CN)**

Il presente Rapporto è costituito dal seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Limiti	Metodo
<b>Coliformi Totali</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>	Max 0 (3)	ISO 9308-1:2000
<b>Escherichia Coli</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>	Max 0 (3)	ISO 9308-1:2000
<b>Enterococchi</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>	Max 0 (3)	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001

**Il Direttore di Laboratorio**  
 dr. Giancarlo Quaglia



Data Rapporto di Prova: 16/07/2010

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.