**Rapporto di Prova n° 1403028/2/LABF del 02/10/2014**

Pag. n° 1 di 2

Numero Accettazione: **1403028/2/LABF** del: **16/09/14**Data di arrivo: **16/09/2014**Campionato da: **Richiedente**Data Campionamento: **16/09/14**Data Inizio Analisi: **16/09/14**Data Fine Analisi: **30/09/14**Campione Cliente: **08 - MURAZZANO - USCITA DAL SERBATOIO ALAC**


Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Vetro Chiaro**Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**Quantità: **1l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Ammoniaca	mg/l	<0,02		Max 0,5 (3)	APAT IRSA/CNR 4030-A1 Man 29:2003
Nitrati (NO3)	mg/l	2,2		Max 50 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Nitriti (NO2)	mg/l	<0,05		Max 0,5 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Torbidità	FTU	<0,4			APAT IRSA/CNR 2110 Man 29:2003
Conducibilità elettrica spec.a20°C	µS/cm	241		Max 2500 (3)	APAT IRSA/CNR 2030 Man 29:2003
Durezza Totale	°F	14,6		[15; 50] (3)	APAT IRSA/CNR 2040A Man 29:2003
Cloruri (Cl)	mg/l	1,4		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Solfati (SO4)	mg/l	36,4		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Fosforo Totale (P)	µg/l	<10			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	185		Max 1500 (3)	APAT IRSA/CNR 2090-A Man 29:2003
Ossidabilità Kubel	mg/l O2	0,16		Max 5 (3)	UNI EN ISO 8467:1997
Ferro (Fe)	µg/l	18		Max 200 (3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Calcio (Ca)	mg/l	52			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Magnesio (Mg)	mg/l	4,7			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003

**Rapporto di Prova n° 1403028/2/LABF del 02/10/2014**

Pag. n° 2 di 2

Numero Accettazione: **1403028/2/LABF** del: **16/09/14**
Data di arrivo: **16/09/2014**
Campionato da: **Richiedente**
Data Campionamento: **16/09/14**
Data Inizio Analisi: **16/09/14** Data Fine Analisi: **30/09/14**



Campione Cliente: **08 - MURAZZANO - USCITA DAL SERBATOIO ALAC**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Vetro Chiaro**
Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**
Quantità: **1l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Sodio (Na)	mg/l	3,0		Max 200 (3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Potassio (K)	mg/l	0,46			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Concentrazione ioni idrogeno	upH	7,51		[6,5; 9,5] (3)	APAT IRSA/CNR 2060 Man 29:2003
Alcalinità	meq/l	2,2			APAT IRSA/CNR 2010-B Man.29:2003

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Il Direttore di Laboratorio
dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: 02/10/2014