

Rapporto di Prova n° 1404425/9/LABF del 16/01/2015

Pag. n° 1 di 2

Numero Accettazione: **1404425/9/LABF** del: **19/12/14**

Data di arrivo: **19/12/2014**

Campionato da: **Richiedente**

Data Campionamento: **19/12/14**

Data Inizio Analisi: **19/12/14**

Data Fine Analisi: **16/01/15**

Campione Cliente: **9 - MURAZZANO . INGRESSO SERBATOIO CONDOTTA ADDUTTRICE VAL
CORSAGLIA**

Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**

Imballo: **Materiale Plastico**

Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**

Quantità: **1L**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Ammoniaca	mg/l	<0,02		Max 0,5 (3)	APAT IRSA/CNR 4030-A1 Man 29:2003
Nitrati (NO3)	mg/l	1,6		Max 50 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Nitriti (NO2)	mg/l	<0.05		Max 0,5 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Torbidità	FTU	<0,4			APAT IRSA/CNR 2110 Man 29:2003
Conducibilità elettrica spec. a 20°C	µS/cm	164		Max 2500 (3)	APAT IRSA/CNR 2030 Man 29:2003
Durezza Totale	°F	9,2		[15; 50] (3)	APAT IRSA/CNR 2040A Man 29:2003
Cloruri (Cl)	mg/l	0,9		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Solfati (SO4)	mg/l	2,3		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Fosforo Totale (P)	µg/l	<10			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	121		Max 1500 (3)	APAT IRSA/CNR 2090-A Man 29:2003
Ossidabilità Kubel	mg/l O2	0,12		Max 5 (3)	UNI EN ISO 8467:1997
Ferro (Fe)	µg/l	10		Max 200 (3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Calcio (Ca)	mg/l	33			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Magnesio (Mg)	mg/l	2,8			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003

Rapporto di Prova n° 1404425/9/LABF del 16/01/2015

Pag. n° 2 di 2

Numero Accettazione: **1404425/9/LABF** del: **19/12/14**Data di arrivo: **19/12/2014**Campionato da: **Richiedente**Data Campionamento: **19/12/14**Data Inizio Analisi: **19/12/14**Data Fine Analisi: **16/01/15**Campione Cliente: **9 - MURAZZANO . INGRESSO SERBATOIO CONDOTTA ADDUTTRICE VAL
CORSAGLIA**

Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Materiale Plastico**Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**Quantità: **1L**Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Sodio (Na)	mg/l	0,64		Max 200 (3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Potassio (K)	mg/l	0,11			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Concentrazione ioni idrogeno	upH	7,18		[6,5; 9,5] (3)	APAT IRSA/CNR 2060 Man 29:2003
Alcalinità	meq/l	1,8			APAT IRSA/CNR 2010-B Man.29:2003

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Il Direttore di Laboratorio
dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: 16/01/2015

