

Rapporto di Prova n° 1500725/3/LABF del 13/03/2015

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **1500725/3/LABF** del: **11/03/15**Data di arrivo: **11/03/2015**Campionato da: **Richiedente**Data Campionamento: **11/03/15**Data Inizio Analisi: **11/03/15**Data Fine Analisi: **13/03/15**Campione Cliente: **CORTEMILIA - LOC. BRICCO FORCHE - CONSEGNA IN SERBATOIO COMUNALE**


Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Materiale Plastico**Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**Quantità: **1l**Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Coliformi Totali	UFC/100 ml	0		Max 0 ⁽³⁾	ISO 9308-1:2014
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0		Max 0 ⁽³⁾	ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	0		Max 0 ⁽³⁾	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001


Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: 13/03/2015