

Rapporto di Prova n° 1500725/4/LABF del 13/03/2015

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **1500725/4/LABF** del: **11/03/15**
Data di arrivo: **11/03/2015**
Campionato da: **Richiedente**
Data Campionamento: **11/03/15**
Data Inizio Analisi: **11/03/15** Data Fine Analisi: **13/03/15**



Campione Cliente: **MONTEU ROERO - CONSEGNA IN SERBATOIO COMUNALE**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Materiale Plastico**
Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**
Quantità: **1l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

| Parametro Analitico | UM | Valore | Incertezza | Limiti | Metodo |
|-------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------------|
| Coliformi Totali | UFC/100 ml | 0 | | Max 0 (3) | ISO 9308-1:2014 |
| Escherichia Coli | UFC/100 ml | 0 | | Max 0 (3) | ISO 9308-1:2014 |
| Enterococchi | UFC/100 ml | 0 | | Max 0 (3) | ISO 7899-2:2000 |

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia



Data Rapporto di Prova: 13/03/2015