

**Rapporto di Prova n° 1501110/2/LABF del 06/04/2015**

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **1501110/2/LABF** del: **16/04/15**
Data di arrivo: **16/04/2015**
Campionato da: **Richiedente**
Data Campionamento: **15/04/15**
Data Inizio Analisi: **16/04/15** Data Fine Analisi: **20/04/15**



Campione Cliente: **Santo Stefano Belbo - Loc. Santa Libera - Conseganin serbatoio comunale.**

Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Materiale Plastico**Stoccaggio: **Frigorifero 4-6°C**Quantità: **1l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

| Parametro Analitico | UM | Valore | Incertezza | Limiti | Metodo |
|-------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------------|
| Coliformi Totali | UFC/100 ml | 0 | | Max 0 (3) | ISO 9308-1:2014 |
| Escherichia Coli | UFC/100 ml | 0 | | Max 0 (3) | ISO 9308-1:2014 |
| Enterococchi | UFC/100 ml | 0 | | Max 0 (3) | ISO 7899-2:2000 |

(3) - D.L.31 del 02/02/2001

Data Rapporto di Prova: 06/04/2015

