FLORAMO CORP. S.r.l. Analisi Chimiche Ricerche e Controlli di Qualità

Via Lime, 4 ROCCA DE' BALDI CN Tel 0174-588003Fax 0174-588914, P.IVA.: 02998170043 Web: http://www.floramo.com Email: segreteria@floramo.com

Rapporto di Prova n° 1601083/7/LABF del 14/04/2016

Numero Accettazione: **1601083/7/LABF** del: **01/04/16**
Data di arrivo: **01/04/2016**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **01/04/16**
Data Inizio Analisi: **01/04/16** Data Fine Analisi: **14/04/16**

Campione Cliente: **DIANO D'ALBA - CONSEGNA SERBATOIO CONCENTRICO**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Plastic**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **1l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti		Metodo
Ammoniaca	mg/l	**<0,02**		Max 0,5	(3)	APAT IRSA/CNR 4030-A1 Man 29:2003
Nitrati (NO3)	mg/l	**2,2**		Max 50	(3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Nitriti (NO2)	mg/l	**<0.05**		Max 0,5	(3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Torbidità	FTU	**<0,4**				APAT IRSA/CNR 2110 Man 29:2003
Conducibilità elettrica spec.a20°C	µS/cm	**220**		Max 2500	(3)	APAT IRSA/CNR 2030 Man 29:2003
Durezza Totale	°F	**16,4**		[15; 50]	(3)	APAT IRSA/CNR 2040A Man 29:2003
Cloruri (Cl)	mg/l	**1,2**		Max 250	(3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Solfati (SO4)	mg/l	**21,6**		Max 250	(3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Fosforo Totale (P)	µg/l	**<10**				APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	**155**		Max 1500	(3)	APAT IRSA/CNR 2090-A Man 29:2003
Ossidabilità Kubel	mg/l O2	**<0,10**		Max 5	(3)	UNI EN ISO 8467:1997
Ferro (Fe)	µg/l	**112**		Max 200	(3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Calcio (Ca)	mg/l	**56**				APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Magnesio (Mg)	mg/l	**6,9**				APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

FLORAMO CORP. S.r.l. Analisi Chimiche Ricerche e Controlli di Qualità

Via Lime, 4 ROCCA DE' BALDI CN Tel 0174-588003Fax 0174-588914, P.IVA.: 02998170043 Web: http://www.floramo.com Email: segreteria@floramo.com

Rapporto di Prova n° 1601083/7/LABF del 14/04/2016

Numero Accettazione: **1601083/7/LABF** del: **01/04/16**
Data di arrivo: **01/04/2016**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **01/04/16**
Data Inizio Analisi: **01/04/16** Data Fine Analisi: **14/04/16**

Campione Cliente: **DIANO D'ALBA - CONSEGNA SERBATOIO CONCENTRICO**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Plastic**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **1l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti		Metodo
Sodio (Na)	mg/l	**1,2**		Max 200	(3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Potassio (K)	mg/l	**0,58**				APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Concentrazione ioni idrogeno	upH	**6,99**		[6,5; 9,5]	(3)	APAT IRSA/CNR 2060 Man 29:2003
Alcalinità	meq/l	**2,9**				APAT IRSA/CNR 2010-B Man.29:2003

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: 14/04/2016

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.