

Rapporto di Prova n° 1602871/1/LABF del 01/08/2016

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **1602871/1/LABF** del: **29/07/16**
Data di arrivo: **29/07/2016**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **29/07/16**
Data Inizio Analisi: **29/07/16** Data Fine Analisi: **01/08/16**



Campione Cliente: **BARBARESCO - CONSEGNA IN SERBATOIO**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Plastic**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **0.5l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Coliformi Totali	UFC/100 ml	0		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	0		Max 0 (3)	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001



Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: 01/08/2016