FLORAMO CORP. S.r.l. Analisi Chimiche Ricerche e Controlli di Qualità

Via Lime, 4 ROCCA DE' BALDI CN Tel 0174-588003Fax 0174-588914, P.IVA.: 02998170043 Web: http://www.floramo.com Email: segreteria@floramo.com

Rapporto di Prova n° 1701383/3/LABF del 18/04/2017

Numero Accettazione: **1701383/3/LABF** del: **13/04/17**
Data di arrivo: **13/04/2017**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **13/04/17**
Data Inizio Analisi: **13/04/17** Data Fine Analisi: **18/04/17**

Campione Cliente: **Saliceto Concentrico - Consegna in serbatoio comunale**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Plastic**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **500 ml**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti		Metodo
Coliformi Totali	UFC/100 ml	**0**		Max 0	(3)	ISO 9308-1:2014
Escherichia Coli	UFC/100 ml	**0**		Max 0	(3)	ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	**0**		Max 0	(3)	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: 18/04/2017

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.