

**Rapporto di Prova n° 1904774/6/LABF del 02/12/2019**

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **1904774/6/LABF**      del: **29/11/19**  
Data di arrivo: **29/11/2019**  
Campionato da: **Client**  
Data Campionamento: **29/11/19**  
Data Inizio Analisi: **29/11/19**      Data Fine Analisi: **02/12/19**



Campione Cliente: **Murazzano - Serbatoi ALAC spa - Uscita dai serbatoi**  
Descrizione:  
Prodotto: **Acqua di acquedotto**  
Imballo: **Plastic**  
Stoccaggio: **Fridge**  
Quantità: **0.5 l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**  
**Corso Nizza, 9**  
**12100 Cuneo (CN)**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
<b>Coliformi Totali</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
<b>Escherichia Coli</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
<b>Enterococchi</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		Max 0 (3)	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Data Rapporto di Prova: 02/12/2019

**Lab. Director**  
dr. Giancarlo Quaglia

