FLORAMO CORPORATION S.R.L. Analisi Chimiche Ricerche e Controlli di Qualità

Via Lime, 4 ROCCA DE' BALDI CN - ITALIA Tel. +390174-588003 P.IVA03791710043 cap.soc. 20.000€ Web: http://www.floramo.com segreteria@floramo.com
Società Unipersonale, sottoposta a Direzione e Coordinamento di Floramo Holding S.r.l.

Rapporto di Prova n° 1905173/4/LABF del 30/12/2019

Numero Accettazione: **1905173/4/LABF** del: **27/12/19**
Data di arrivo: **27/12/2019**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **27/12/19**
Data Inizio Analisi: **27/12/19** Data Fine Analisi: **30/12/19**

Campione Cliente: **Barbaresco - Serbatoio Comunale - Consegna in serbatoio**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Plastic**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **0.5 l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti		Metodo
Coliformi Totali	UFC/100 ml	**0**		Max 0	(3)	ISO 9308-1:2014
Escherichia Coli	UFC/100 ml	**0**		Max 0	(3)	ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	**0**		Max 0	(3)	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: 30/12/2019

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.