



LAB N° 1824 L



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo  
capitale sociale € 5.000.000,00  
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041  
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

**Rapporto di Prova n° 2023556/8 del 24/04/2023**

Pag. n°1 di 1

Numero Accettazione: **2023556/8**  
Data Campionamento: **19/04/2023**  
Campionato da: **Cliente**  
Modalità di campionamento: **IOLAB001\_PG015\*\***  
Punto di Campionamento: **ALAC S.p.A - Diano d'Alba -Consegna -**  
Matrice: **Acqua di Acquedotto**

Ora Campionamento: **11:20**


Richiedente: **ALAC S.p.A**  
**C/so Nizza 9**  
**12100 Cuneo (CN)**  
Data di arrivo: **19/04/2023**  
Data Inizio Analisi: **19/04/2023**

Data Fine Analisi: **21/04/2023**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

| Parametro Analitico             | UM         | Valore   | Incertezza | Limiti           | Metodo                 |
|---------------------------------|------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| <b>Batteri coliformi a 37°C</b> | UFC/100 ml | <b>0</b> |            | 0 <sup>(1)</sup> | UNI EN ISO 9308-1:2017 |
| <b>Escherichia Coli</b>         | UFC/100 ml | <b>0</b> |            | 0 <sup>(1)</sup> | UNI EN ISO 9308-1:2017 |
| <b>Enterococchi</b>             | UFC/100 ml | <b>0</b> |            | 0 <sup>(1)</sup> | UNI EN ISO 7899-2:2003 |

(1) D.lgs. 18 del 23/02/2023 GU n. 55 06/03/2023

**Il Tecnico Abilitato**Data Rapporto di Prova: **24/04/2023**

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio e sottoposto a prova. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Per le prove chimiche, se riportata, l'incertezza estesa è stata stimata ad un livello di probabilità del 95% utilizzando un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% con un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato è compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come "presenza nel volume testato", quando il risultato è compreso fra 1 e 2 deve essere considerato come "assenza nel volume testato".

Quando il campionamento è eseguito dal servizio depurazione e fognatura o acquedotto o da cliente, i parametri data ed ora inizio e fine campionamento, punto di prelievo, prodotto, tipologia di verifica, modalità di campionamento ed eventuali misure di cloro residuo libero e portata, sono forniti dal cliente. Il campione è stato analizzato così come ricevuto.