

**Rapporto di Prova n° 2005217/1/LABF del 11/12/2020**

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **2005217/1/LABF** del: **09/12/20**  
Data di arrivo: **09/12/2020**  
Campionato da: **Client**  
Data Campionamento: **09/12/20**  
Data Inizio Analisi: **09/12/20** Data Fine Analisi: **11/12/20**



Campione Cliente: **PEZZOLO VALLE UZZONE - LOC.TODOCCO - CONSEGNA IN SERBATOIO - Clororesiduo si**

Descrizione:  
Prodotto: **Acqua di acquedotto**  
Imballo: **Plastic**  
Stoccaggio: **Fridge**  
Quantità: **0.5 l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**  
**Corso Nizza, 9**  
**12100 Cuneo (CN)**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
<b>Coliformi Totali</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
<b>Escherichia Coli</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
<b>Enterococchi</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		Max 0 (3)	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001

**Lab. Director**  
dr. Giancarlo Quaglia



Data Rapporto di Prova: 11/12/2020