



01600



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo  
 capitale sociale € 5.000.000,00  
 N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041  
 Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

**Rapporto di Prova n° 2026173/1 del 06/03/2026**

Pag. n°1 di 3

Numero Accettazione: **2026173/1**  
 Data Campionamento: **17/02/2026** Ora Campionamento: **09:00**  
 Campionato da: **Cliente**  
 Modalità di campionamento: **IOLAB001\_PG015\* Gruppo A**  
 Punto di Campionamento: **ALAC S.p.A - Murazzano - Bric Berico - ingresso serbatoi ALAC - adduttrice Vermenagna -**  
 Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**  
 Richiedente: **ALAC S.p.A**  
**Corso Dante, 49**  
**12100 Cuneo (CN)**  
 Data di arrivo: **17/02/2026**  
 Data Inizio Analisi: **17/02/2026** Data Fine Analisi: **27/02/2026**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
<b>Colore *</b>	sc.Pt/Co mg/l	assente		Senza (1) variazioni anomale  assente 0	APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003
<b>Odore *</b>	T.dil. 25°C	assente		Senza (1) variazioni anomale  assente 0	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
<b>Sapore *</b>	T.dil. 25°C	assente		Senza (1) variazioni anomale  assente 0	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
<b>pH</b>	upH	8,0		[6,5 - 9,5] (1)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
<b>Conducibilità elettrica spec.a20°C</b>	µS/cm	352		≤2500 (1)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022
<b>Ammonio</b>	mg/l	< 0,10		≤0,50 (1)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
<b>Batteri coliformi a 37°C</b>	UFC/100 ml	0		0 (1)	UNI EN ISO 9308-1:2017
<b>Escherichia Coli</b>	UFC/100 ml	0		0 (1)	UNI EN ISO 9308-1:2017
<b>Clostridium perfr.,spore comp.</b>	UFC/100 ml	0		0 (1)	UNI EN ISO 14189: 2016
<b>Enterococchi</b>	UFC/100 ml	0		0 (1)	UNI EN ISO 7899-2:2003
<b>Potassio (K)</b>	mg/l	< 1			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
<b>Sodio (Na)</b>	mg/l	3		≤200 (1)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003



01600



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo  
 capitale sociale € 5.000.000,00  
 N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041  
 Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

**Rapporto di Prova n° 2026173/1 del 06/03/2026**

Pag. n°2 di 3

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
<b>Calcio (Ca)</b>	mg/l	60			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
<b>Magnesio (Mg)</b>	mg/l	7			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
<b>Durezza(da calcolo)</b>	°F	18			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
<b>Cloruri</b>	mg/l	5		≤250	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
<b>Solfati</b>	mg/l	70		≤250	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
<b>Nitrati (NO3)</b>	mg/l	3		≤50	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
<b>Nitriti (NO2)</b>	mg/l	< 0,10		≤0,50	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
<b>Fluoruri</b>	mg/l	< 0,2		≤1,5	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
<b>Fosfati</b>	mg/l	< 0,5			Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
<b>Clorato</b>	mg/l	< 0,05		≤0,70	(1) UNI EN ISO 10304-4:2022
<b>Torbidità</b>	NTU	< 0,15		Accettabile <sup>(1)</sup> per i consumat ori e senza variazioni anomale	UNI EN ISO 7027-1:2016 escluso il punto 5.4
<b>Cloriti</b>	mg/l	< 0,05		≤0,70	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
<b>Ferro</b>	µg/l	< 50		≤200	(1) UNI EN ISO 17294-2:2023

(1) D.lgs. 18/2023 e s.m.i.

**\*Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDITIA****I risultati in grassetto e sottolineati indicano valori fuori limite, se previsti****Responsabile laboratorio analisi**

Data Rapporto di Prova: 06/03/2026



01600



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo  
capitale sociale € 5.000.000,00  
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041  
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

## **Rapporto di Prova n° 2026173/1 del 06/03/2026**

Pag. n°3 di 3

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio e sottoposta a prova. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Per le prove chimiche, se riportata, l'incertezza estesa è stata stimata ad un livello di probabilità del 95% utilizzando un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% con un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato è compreso è 1 o 2 deve essere considerato come "presenza nel volume testato", quando il risultato è compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come " stima nel volume testato". I microrganismi vitali a 22°C sono sottoposti al D. lgs 18/2023 e s.m.i. ed alla disciplina della Regione Piemonte Direzione Sanità Pubblica – D.D. n. 75 del 26/05/2005) che prevede come limite 100 UFC /ml. Se nel rapporto di prova è riportato, per il parametro grassi ed olii animali e vegetali Metodo APAT CNR IRSA 5160 A1 MAN 2003, un valore inferiore a 10mg/l, questo deve intendersi esclusivamente come stima. Quando il campionamento è eseguito dal servizio depurazione e fognatura o acquedotto o da cliente, i parametri data ed ora inizio e fine campionamento, punto di prelievo, prodotto, tipologia di verifica, modalità di campionamento ed eventuali misure di cloro residuo libero e portata, sono forniti dal cliente e il laboratorio ne declina la responsabilità. Il campione è stato analizzato così come ricevuto. Sui RDP dei campioni acqua da destinare e destinata al consumo umano, le incertezze relative ai risultati delle prove non sono espresse nel RDP, eccetto al superamento ai limiti di legge, ma sono disponibili su richiesta al laboratorio che ha verificato essere inferiori ai valori previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato III al D.lgs. 18/2023 e s.m.i. Sui RDP dei campioni acqua di scarico, le incertezze relative ai risultati delle prove sono espresse al superamento dei limiti previsti. Le incertezze relative ai risultati delle altre prove sono disponibili su richiesta al laboratorio che ha verificato nelle proprie procedure, essere inferiori ai valori previsti all'incertezza USNPA riportata nella tabella 7 acque di scarico fognature delle linee guida SNPA 34 2021 ecc. anche se tale documento non è stato approvato a livello regolatorio. Il laboratorio, in accordo con gli enti di controllo di riferimento, applica la regola 1 delle linee guida SNPA 34/2021 per definire la conformità dei parametri che superano il limite se previsto e la regola 3 ai fini regolatori, come richiesto da regolazione della qualità tecnica (RQTI).

=====

FINE RAPPORTO DI PROVA